



ECO' s.r.l.

Via Domenico Carbone, 17a 15050 Villalvernia (AL)

Tel.0131.83355 -Fax 0131.83355

PEC: eco.srl@legalmail.it

www.sicurezzaeco.it

P.IVA e C.F. 01908690066 CCIAA AL 209576

Capitale interamente versato 70.000 euro

Spett. Comune di Tagliolo Monf.
Via Roma, n.2
15070 Tagliolo Monferrato (AL)

Cert. 667/18

Campione da noi prelevato in data 16 maggio 2018, relativo alla Vs. rete (punto di prelievo Villaggio Primavera).

Parametro	U.M.	Dato
pH	u.pH	8,03
Conducibilità	microS/cm	247
Torbidità	NTU	0,81
Nitrati	mg/l	3,1
Ferro	µg/l	45
Nichel	µg/l	9,8

Analisi microbiologica

Parametro	U.M.	Dato
Coliformi totali	UFC/100	Assenti
Escherichia coli	UFC/100	Assenti
Enterococchi fecali	UFC/100	Assenti

Note: Il campione rientra nei limiti del D.lgs.31/2001, relativo all'utilizzo di acque destinate al consumo umano.

Villalvernia, 22 maggio 2018

Il Chimico
Veronese Dott. Lorenzo

