



**ECO'** s.r.l.

Via Domenico Carbone, 17a 15050 Villalvernia (AL)  
Tel.0131.83355 -Fax 0131.83355  
PEC: eco.srl@legalmail.it  
www.sicurezzaeco.it  
P.IVA e C.F. 01908690066 CCIAA AL 209576  
Capitale interamente versato 70.000 euro

Spett.le Comune di Villaromagnano  
MUNICIPIO  
15050 Villaromagnano (AL)

**Cert. 615/18**

Campione da noi prelevato in data 4 maggio 2018, relativo alla rete di Fonti.

<b>Parametro</b>	<b>U.M.</b>	<b>Dato</b>
pH	u.pH	7,44
Conducibilità	microS/cm	578
Torbidità	NTU	0,27
Nitrati	mg/l	8,7
Ferro	µg/l	<20

**Analisi microbiologica**

<b>Parametro</b>	<b>U.M.</b>	<b>Dato</b>
Coliformi totali	UFC/100	Assenti
Escherichia coli	UFC/100	Assenti
Enterococchi fecali	UFC/100	Assenti

**Note: Il campione rientra nei limiti del D.lgs.31/2001, relativo all'utilizzo di acque destinate al consumo umano.**

Villalvernia, 9 maggio 2018

Il Chimico  
Veronese Dott. Lorenzo

